

Gbs tester

Test dine røg/evakuering/brand-spjæld, straks efter at spjældet er sat op.

Testeren tilsluttes 230 volt. Derefter tilsluttes 3 ledninger direkte i spjælddåsen.

Tænd Gbs-testeren og test dit spjæld, ved at holde test knappen nede.

Slip knappen for at lukke spjældet (evakueringsspjæld åbner)

Signal lampen lyser, når spjældet er helt lukket og helt åbent.